

**Zamawiający:
Gmina Frombork
Ul. Młynarska
14-530 Frombork**

PF.271.7.2022

Do wszystkich Wykonawców

DOTYCZY: „Modernizacja kotłowni miejskiej na biomasę we Fromborku”
Numer ogłoszenia BZP: **2022/BZP 00167458/01**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą „Pzp”, informuję, że w dniach 30.05.2022 r. oraz 31.05.2022 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z czym przytaczamy ich treść udzielając stosownych odpowiedzi.

1. W związku z ogłoszonym przetargiem proszę o informację kto ponosi koszty za przeglądy i części serwisowe?

Odp.: Koszty przeglądów oraz części serwisowych ponosi Wykonawca.

2. Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który przedstawi referencje iż wykonał kotłownię wysoko parametrową o mocy 3,3 MWt o wartości 2 341.782,34 zł brutto?

Odp.: Zamawiający potwierdza.

3. Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który przedstawi referencje iż wykonał kotłownię wysoko parametrową o mocy 3,3 MWt o wartości 2 341.782,34 zł brutto?

Odp.: Zamawiający dopuści Wykonawcę, który wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, tj. wykonał montaż kotła wodnego o mocy nominalnej nie mniejszej niż 1,0 MW, o wartości minimum 2 300 000,00 zł brutto.

4. Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac związanych z wymianą systemu transportu oraz rozdrabniacza słomy do nowo projektowanego kotła. Podczas przeprowadzania wizji lokalnej oraz rozmowy z eksploatatorem kotłowni stwierdzono stan techniczny tych elementów jako dobry. W związku z powyższym proszę o informację, czy w/w elementy należy wymienić na nowe?

Odp.: Zamawiający wymaga wymiany szarpacza na trzybębnowy, a także wymiany linii technologicznej podawania słomy (stół podający słomę do szarpacza i zespół podajników taśmowych od szarpacza do śluzy celkowej) dla nowo projektowanego kotła.

5. Czy elektrofiltr może być zamontowany poza budynkiem kotłowni (nie zmieścić się pod wiatą)?

Odp.: Dopuszcza się montaż elektrofiltra poza wiatą przy zachowaniu przejazdu przeciwpożarowego wokół budynku.

6. Prosimy o doprecyzowanie zapisu w umowie par. 18 ust. 2, w którym jest mowa, iż Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace i zamontowane urządzenia jako jeden okres czyli gwarancje na wykonane prace i zamontowane urządzenia. Brakuje podziału na udzielenia gwarancji na wykonane prace i zamontowane urządzenia. Brakuje podziału udzielenia

gwarancji na wykonane prace i udzielenie gwarancji na dostarczenie urządzeń przez Producenta, tak jak mówi nam zał. Nr 7 do SIWZ, cytuję „Wykonawca udzieli na wykonane roboty co najmniej 60 miesięcznej gwarancji (z wyjątkiem gwarancji na urządzenia, których okres gwarancji powinien być zgodny z gwarancją producenta)”.

Odp.: Zamawiający wprowadza zmianę do załącznika nr 6 – Wzór umowy w zakresie okresu gwarancji w § 18:

Zmienia się treść § 18 ust. 2 w ten sposób, że dotychczasową treść zastępuje się treścią:

*„2. Wykonawca udziela – **miesięcznej gwarancji** na wykonane prace licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego robót. Zamontowane urządzenia objęte są gwarancją producenta.”*

Następnie w § 18 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującej treści:

„3. Wykonawca przy protokolarnym odbiorze końcowym robót zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń.”

Pozostałe ustępy § 18 zmieniały numerację.

Zmianie ulega też Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty, poprzez wykreślenie w pkt 4 zapisu „i urządzenia”.

7. Czy elektrofiltr można zastąpić filtrem workowym, ponieważ filtry workowe stosowane są w instalacjach na słomę od 30 lat i taki byłby wskazany przez Producenta kotła, gdyż filtr workowy w stosunku do elektrofiltra jest lepszym rozwiązaniem pod kątem ekonomicznym, technicznym i eksploatacyjnym, między innymi koszty przeglądów. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamontowania filtra poza obrysem budynku kotłowni.

Odp.: Zamawiający bezwzględnie wymaga zastosowania elektrofiltra. Dopuszcza się montaż elektrofiltra poza obrysem budynku przy zachowaniu przejazdu przeciwpożarowego wokół budynku.

8. Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który przedstawi referencję, iż wykonywał kotłownię wodną wysokoparametrową o parametrach pracy 130 st i ciśnieniu 10 bar, w której zakres obejmował całą technologię kotłowni wraz z kotłami i kominami, pompami oraz systemem stabilizacji ciśnienia. Wartość wykonanej kotłowni wyniosła 2.341.782,34 zł brutto? Proszę wziąć pod uwagę, iż w chwili obecnej nastąpiła duża inflacja i wzrost cen materiałów i urządzeń.

Odp.: Jak w pkt. 3.

9. W związku z mało dostępną technologią wymaganych urządzeń dotyczącą spalania i transportu słomy typowo na Waszym obiekcie prosimy o zmianę terminu składania ofert.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert. Termin składania ofert zostanie wydłużony do dnia **20.06.2022 r. do godz. 10.00**. Zamawiający wprowadzi zmianę terminu do SWZ.

Podpisano:

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Frombork

.....
(podpis osoby udzielającej odpowiedzi
w imieniu Zamawiającego)