

**Informacja dotycząca  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia**

**1. Zakres robót do realizacji:**

- budowa linii kablowych 0,4 V
- montaż złącza zintegrowanego ZZP i ZZPw, uziemień

**2. Wykaz istniejących obiektów:**

- uzbrojenie podziemne pokazane na rys. E-1, E-3
- jezdnia

**3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:**

- Możliwość porażenia elektrycznego przy prowadzeniu robót przy czynnych liniach i urządzeniach elektroenergetycznych w bezpośrednim ich sąsiedztwie przy wykonywaniu montażu nowych elementów sieci,
- Droga powiatowa.

**4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:**

Podczas wykonywania robót możliwe jest wystąpienie skali zagrożeń wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126):

Skala	Rodzaj zagrożenia	Miejsce	Czas występowania
Wysoka	Porażenie prądem	Linia elektroenergetyczne 0,4 kV	w bezpośrednim ich sąsiedztwie, podłączania kabla w stacji transformatorowej
Wysoka	Potrącenie samochodem	Droga dojazdowa do gospodarstwa	Podczas wykonywania robót w drodze
Niska	upadek z drabiny, drobne urazy spowodowane używanymi narzędziami, porażenie prądem podczas eksploatacji elektronarzędzi	przepompownia	Podczas wykonywania robót instalacji elektrycznych