

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom w związku z wykonywanymi robotami:

- pracownicy wykonujący prace montażowe i instalacyjne przy linii kablowych 0,4 kV powinni być przeszkoleni i wykonywać prace zgodnie z instrukcją wykonywania prac pod napięciem
- teren robót należy wygrodzić folią białą-czerwoną
- ręczne prowadzenie wykopów rowu kablowego z zachowaniem należytej ostrożności i zgłaszanie napotkanych kabli do identyfikacji
- wykonywanie robót na czynnych urządzeniach elektrycznych w tym podłączenie nowych kabli prowadzić po wyłączeniu – urządzeń z ruchu i ich uziemieniu
- robót nie wykonywać po zmroku ani w warunkach złej widoczności
- przed przystąpieniem do prac): przeprowadzić instruktaż dla pracowników,
- zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania prac w pasie drogowym.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu

Przed przystąpieniem do realizacji robót wymagane jest przeprowadzenie instruktażu, przeszkolenie pracowników w zakresie przepisów bhp. Wymagane jest przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, tzw. „planu bioz”, sprawowanie stałego nadzoru, stosowanie odzieży ochronnej, elementów zabezpieczających pracowników. Kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem EZE S.A.-RE Braniewo w celu określenia zagrożeń występujących podczas realizacji inwestycji.

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom

Użyte materiały oraz sprzęt budowlany winny być odpowiednio zabezpieczone przed osobami postronnymi i jednocześnie nie stwarzać utrudnienia dla komunikacji pieszej, samochodowej oraz nie tarasować dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru, awarii oraz innych zagrożeń.

Dokumentacja projektowa oraz inne materiały niezbędne do prawidłowego prowadzenia budowy (dot. eksploatacji wykorzystywanych maszyn i urządzeń technicznych) winna być zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami trzecimi na terenie budowy.

KIEROWNIK BUDOWY I BOC
Opracowanie projektu instalacji i wykonanie robót
zakresu instalacji białej i czarnej
Franciszek N. 14014EL/82/2014
upr. 547/EL/82