



WP-RB/58/06 Numer	Braniewo Miejscowość	20-03-2006 Data (dzień, miesiąc, rok)
-----------------------------	--------------------------------	---

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KONCERNU ENERGETYCZNEGO ENERGA SA
Oddział w Elblągu

1. Przyłączany obiekt:

Nazwa: przepompownia ścieków P-1; dotyczy obiektu projektowanego
Adres (Nr działki): Gmina Frombork, Miejscowość Narusa dz. nr 146/25

2. Grupa przyłączeniowa:

V

3. Moc przyłączeniowa:

10 kW

(zwiększenie mocy o:

10 kW)

4. Miejsce przyłączenia:

słup nr 308 linii napowietrznej 0,4 kV

stacja zasilająca NARUSA MIESZKALNY [1802] z transformatorem o mocy 63 kVA.

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorczej (w złączu zintegrowanym z układem pomiarowo-rozliczeniowym).

6. Rodzaj połączenia z siecią:

kablowe, wstępnie długość szacuje się na l = 6 m.

7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:

7.1. Urządzenia WN i SN:

nie dotyczy.

7.2. Stacja transformatorowa:

bez zmian.

7.3. Urządzenia nn:

wykonać przyłącze kablowe YAKXS 4x35 do zestawu złączowo- pomiarowego, który należy usytuować na słupie.

7.4. Wyposażenie instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
Podmiot Przyłączany własnym kosztem i staraniem:

- zrealizuje instalacje elektryczne od miejsca dostarczenia energii elektrycznej (pkt 5 niniejszych WP) wg potrzeb, dostosowując ją do mocy przyłączeniowej i obowiązujących wymagań ochrony od porażeń. Powyższe instalacje pozostaną na majątku i eksploatacji odbiorcy,
- do szafki pomiarowej wprowadzi wlv o przekroju dostosowanym do potrzeb,

Zalecane jest zastosowanie ochrony przeciwprzepięciowej poprzez zastosowanie wg potrzeb wielostopniowego układu połączeń ograniczników przepięć klas B, C i D.

7.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacje lub sieci wnioskodawcy:
zapewnić zabezpieczenie sieci Koncernu ENERGA przed wystąpieniem zakłóceń powodowanych i wprowadzanych przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy.

7.6. Dostosowanie przyłączanych instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
nie dotyczy.