



SZCZEGÓŁY POŁĄCZEŃ ELEKTR. RYS E-2
-SLUP OŚWIETL. L=4m

-odstupa 308 do TB ułożyć kabel YKXS 4x16 L=60m

USŁUGI ELEKTRYCZNE ul. Matejki 3/18 14-500 BRANIEWO		SKALA 1 : 1000
PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW P-1 Narusa gm. Frombork		DATA 03'2006
Elektroenergetyczne przyłącze kablowe 0,4 kV		rys. E - 1
OPRACOWAŁ:	FRANCISZEK LICHOTA UPR.BUD. 547/EL/82	